



Tipico installativo, struttura a 30', su tetto piano

Comune di Pozzuolo Martesana

Potenza attuale _____ kW

Energia prodotta _____ kWh

Emissioni evitate _____ KG CO₂

Display

Lampada votiva con sorgente a LED, calotta vitrea e fotosensore

Orologio programmatore cancelli da remoto

LEGENDA

	Gruppo di misura, illuminazione pubblica		Quadro elettrico
	Gruppo di misura, illuminazione votiva		Pozzetto esistente
	Contatore, energia prodotta da F.V. per illuminazione votiva		Dispensore di terra esistente, entro pozzetto
	Modulo fotovoltaico monocrist. da 410W per impianto d'illum. votiva		Pozzetto di nuova fornitura
	Modulo fotovoltaico per impianto illuminaz. pubblica, esistente		Tubazione interrata esistente
	Inverter		Tubazione interrata nuova fornitura
	Linea vita		Tubazione a vista, di nuova fornitura
	Display impianto fotovoltaico		Corpo illuminante modello Koala Big ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 28W in sostituzione di proiettore esistente
	Orologio programmatore da remoto		Corpo illuminante modello Mini Rodio ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 54W in sostituzione di proiettore esistente
	Costa sensibile, nuova fornitura		Corpo illuminante modello Rodio ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 53W in sostituzione di proiettore esistente
	Motoriduttore esistente		Corpo illuminante modello Rodio ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 79W in sostituzione di proiettore esistente, installato su palo esistente da 7m f.t.
	Fotocellule, nuova fornitura		Corpo illuminante modello Klima cut-off ditta Disano, dotato di sorg. a LED da 37W installato su palo in alluminio rigato da 3,1m f.t.
	Corpo illuminante modello Hydro, Disano, dotato di sorgente LED da 20W comandato da rilevatore di presenza		Lanterna modello Provenza, ditta Tagliacico dotato di sorg. a LED da 15W, ottica cut-off, montata su mensola in ferro battuto
	Corpo illuminante modello Hydro, Disano, dotato di sorgente LED da 20W comandato da rilev. di presenza ed emerg.		Laccetto anticaduta cancello
	Preso CEE 2P+T 16A (esistente)		

3				
2				
1				
0	22/08/22	Schema planimetrico		
REV. n.	EMISSIONE	Titolo/Descrizione		Appr.
COMMITTENTE: COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA				
TAVOLA: PROGETTO PRELIMINARE - RELAMPING IMP. ILLUM. VOTIVA E PUBBLICA, IMP. FV VOTIVO ED IMP. TVCC - CIMITERO DI POZZUOLO MARTESANA				
COD.: P2822	DATA: 22/08/22	Sigla Dis:	ZANETTI S.r.l.	 Impianti Elettrici - P.IVA 01238040180 Sede legale: Via E. Visconti Venosta, 7 Milano Sede amm./ve: Artigianato 2 Borgo S. Siro (PV) Tel. (0382) 874121 - Fax (0382) 879042 EMAIL: tecnico.zanetti@tin.it - PEC: zanettisrl@postecert.it
FILE: P2822-T05	SCALA: 1:200	Formato	T05	
DOC: 2	Fg.: 1/1	Stesura: P.S.		

A termini di legge il presente documento è di proprietà della ZANETTI Srl - E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA TRASMISSIONE ANCHE PARZIALE senza preventiva autorizzazione (L. 22.04.1941, N. 633 - art. 2375 e segg. del c.c.).